

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului
„Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala
Ciprian Porumbescu Comănești”

Consiliul Local al orașului Comănești, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară
în data de 30. 05 2023;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 33895/23.05.2023 al Primarului orașului Comănești;
- Raportul de specialitate nr. 33895/B/23.05.2023 întocmit de Echipa de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu Comănești” în care se propune suplimentarea unor cheltuieli de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu Comănești” ;
- În conformitate cu prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Comănești.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d, art. 196 alin. (1) lit. a și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Consiliul Local Comănești aprobă suplimentarea de la bugetul local a sumei de 911.200 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu Comănești”.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu Comănești”, în cuantum de 3.476.283.25 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Bacău, Primarului Orașului Comănești, precum și tuturor Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Orașului Comănești – U.A.T., pentru ducere la îndeplinire și poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Tribunalul Bacău.

Inițiator
Primar,
Ec. Viorel MIRON

Avizat pentru legalitate
Secretar general,
Jurist Daniela CHIRILĂ

Manager de proiect
Ing. Mihaela Simona ARON

JUDEȚUL BAȚĂU
ORAȘUL COMĂNEȘTI

Str.Ciobănuș, nr.2, Tel.0234-374273, Fax.0234-374278
Nr. 33895/23.05.2023

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului
„Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la
Școala <<Ciprian Porumbescu>> Comănești”.

Având în vedere că:

- proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu Comănești” se află în etapa de implementare,

- obligația legală de a realiza lucrările de intervenții astfel încât clădirea reabilitată să poată fi încadrată la clasa de risc seismic RsIV;

Vă propun aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala <<Ciprian Porumbescu>> Comănești”.

PRIMAR,
ec. VIOREL MIRON

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului
„Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la
Școala Ciprian Porumbescu Comănești”.

Echipa de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu Comănești” propune suplimentarea de la bugetul local a sumei de 911.200 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile stabilite ca urmare a evaluării financiare a dispozițiilor de șantier emise de proiectant.

Suma solicitată ar trebui să acopere lucrările suplimentare necesare a fi executate pentru remedierea deficiențelor la structura de rezistență a clădirii constatate după decopertarea planșeului, desfacerea pardoselilor și demolarea acelor pereți prevăzuți în proiect. Astfel s-a constatat, spre exemplu, că planșeul de peste etajul 2 prezintă fisuri accentuate în zona reazemelor, iar între travei săgeata este de aproximativ 15 cm. De asemenea s-a observat că unele grinzi existente au fost consolidate doar parțial cu ocazia altor lucrări executate în trecut. Pentru remedierea unor astfel de deficiențe ca cele menționate doar cu titlu de exemplu, ele fiind, din păcate, mai multe, au fost emise dispoziții de șantier care au ca rezultat modificări în ceea ce privește cantitățile de lucrări de rezistență, dar și lucrări de arhitectură sau chiar instalații.

Menționez că în urma realizării lucrărilor propuse, clădirea Școlii Ciprian Porumbescu va putea fi încadrată la clasa de risc seismic IV, conform normativelor de proiectare în vigoare

Față de cele propuse, rog dispuneți.

Manager proiect:
Ing. Mihaela Aron